

Zapytanie ofertowe Nr 2/2018 na remont kotłowni

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pieca z osprzętem w kotłowni wraz z podłączeniem i uruchomieniem.

Lokalizacja:

Stacja Naukowa PAN w Paryżu,
74, rue Lauriston
75116 Paryż
Francja

Oferty należy składać na prace remontowe wymienione poniżej:

Dostarczenie i zainstalowanie nowego pieca w kotłowni, utylizacja starego, uruchomienie zarówno techniczne jak i administracyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami.

Dane techniczne

- moc 170 - 200kW
- rodzaj pieca: kondensacyjny
- wymiary kotłowni 3300 × 3260
- największa szerokość przejścia do kotłowni 78 cm
- długość komina 20 m (należy przewidzieć założenie rury ze stali kwasoodpornej
- podłączenie do istniejącego systemu C.O. i do istniejącego wymiennika C.W.
- czas odłączenia ciepłej wody nie może przekraczać 5 dni kalendarzowych.
- Oględziny można przeprowadzać codziennie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail'owym

Termin realizacji:

Jesień 2018 r.

Informacje

Pomieszczenia można oglądać codziennie od godziny 9:00 do 17:00.

Oferty należy wysyłać mailem na adres biuro.parispan@free.fr do 24 sierpnia 2018 r.

Dane kontaktowe: Michał Jadach, tel. : 0033 1 56 90 18 39, 0033 6 85 10 16 42